



ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Α. ΚΕΛΕΣΗ 57 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

(Γωνία, Δίπλα στα Επείγοντα του Κέντρου Υγείας)

Τηλ. 23990 20 006 Κιν. 6987 334 314

: 06/08/19

Αριθμ. Πρωτ.-Έκθ.: 1298-0844/19

Σελίδα 1 από 1

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Πελάτης : Z***** A****
Έδρα : Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής, Τ.Κ 63 080
Αρμόδιος : Κ. Ζ***** Α****

Περιγραφή Δείγματος : Νερό γεώτρησης
Δειγματοληψία : Πελάτης
Ημερομηνία Παραλαβής : 30/07/19
Κατάσταση Δείγματος : Κατάλληλη για ανάλυση
Αριθμός Δειγμάτων : Δύο (02)
Ημερομηνία Εκτέλεσης Αναλύσεων : 05/08/19
Κωδικός Δείγματος : 300719.2721,2722

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αναλύσεων δείγματος που προσκομίσθηκε στο εργαστήριο.
Τα αποτελέσματα ισχύουν μόνο για το δείγμα που αναλύθηκε όπως αυτό προσκομίσθηκε στο εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος:		300719.2721	300719.2722		
Αριθμός δειγματοληψίας:		-			
Οικισμός / Δημοτικό Διαμέρισμα:		Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ⁽²⁾	Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ⁽²⁾		
A/A	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ⁽¹⁾	Σ.Υ. ΒΡΥΣΗ ΖΙΑΝΙΚΑ ⁽²⁾	Σ.Υ. ΦΙΛΤΡΟ ΖΙΑΝΙΚΑ ⁽²⁾
ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ					
1	Αρσενικό (As)	µg/L	10	13	<1

¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί "ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)"

²⁾ όπως δηλώθηκε από τον πελάτη

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΑΝΑΦΟΡΑ
Αρσενικό	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP) (Μέθοδος Υδριδίων)	ΑΡΗΑ 3120B, 23 rd Ed., 2017

Η Τεχνικός Υπεύθυνος

Βασιλειάδου Χρυσή
PhD Χημικός

Το φίλτρο που χρησιμοποίησαν η Πελάτης και ο Κος. Ζιανίκας ήταν το Imperial Plus της Camelot, το εξειδικευμένο και για το Αρσενικό.